



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00931/22

Серия **RU** № **0368816**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания". Место нахождения: 121351, РОССИЯ, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комнаты №1 и №1а. Телефон: +7 4954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.1ПБ68. Дата решения об аккредитации: 14.04.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИЗАЦИИ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 119633, Россия, город Москва, улица Новоорловская, владение 3А, этаж 1, офис 1

Основной государственный регистрационный номер 1207700000265.

Телефон: +74951222542. Адрес электронной почты: info@prpessa.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИЗАЦИИ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 119633, Россия, город Москва, улица Новоорловская, владение 3А, этаж 1, офис 1

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 119633, Россия, город Москва, улица Новоорловская, владение 3А, этаж 1

ПРОДУКЦИЯ

Источники бесперебойного электропитания технических средств пожарной автоматики серии ECA UPS D, моделей: ECA UPS-DP-1; ECA UPS-DP-2; ECA UPS-DP-3; ECA UPS-DP-6; ECA UPS-DP-10. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.11.50-002-42968626-2020 «Источники бесперебойного питания».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8504 40 300 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ ППБ-350/03-2022,

ППБ-351/03-2022 от 18.03.2022 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90)

Протокола испытаний № 19531 ИЛНВО от 18.03.2022 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью

"ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)

акта анализа состояния производства № 09-ОС/12-01/22 от 19.01.2022 года, выданного Органом по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания"

Схема сертификации: Ic

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний", раздел 5. Условия хранения - продукцию следует хранить в складских помещениях при температуре воздуха от минус 5°C до плюс 40°C и относительной влажности воздуха не более 85%. Сроки хранения указаны в эксплуатационной документации. Срок службы - не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

24.03.2022

ПО

23.03.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)


(подпись)



Иванов Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Цибулов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)